



Україна

ФОП Біневський Микола Васильович

23600, вул. Воїна-афганця Ігоря Андріішина, 32, (офіс- Миколи Леонтовича №13в),
м. Тульчин, Вінницької області, тел. № (04335)-2-10-48; 067-586-14-46,

Сертифікат Мінрегіонбуду України АЕ№001289 від 25.01.2013р

Сертифікат Мінрегіонбуду України АЕ№004283 від 17.10.2012р

Сертифікат Мінрегіонбуду України АЕ№001413 від 14.01.2013р

Сертифікат Мінрегіонбуду України АЕ№002655 від 27.08.2013р

Сертифікат Фонду Держмайна України №290/18 від 3.04.2018р

Свідоцтво міністерства юстиції України №674 від 16.10.2020р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ВОО №758069 від 05.08.2004 року.

Кваліфікаційний сертифікат АЕ №002655 відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури виданий згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 27. 08. 2013р.

АКТ

*про проведення технічного обстеження
щодо відповідності нормам безперешкодного доступу
маломобільних груп населення до приміщень будівлі*

*Об'єкт: Вхідна група до приміщень будівлі
Тульчинського фахового коледжу культури,
вул.. Миколи Леонтовича, 52 в м. Тульчині*

Вінницької області.

**Замовник: Тульчинський фаховий коледж культури
Вінницької обласної ради.**

м. Тульчин 2021

АКТ

*технічного обстеження вхідної групи до приміщень будівлі
Тульчинського фахового коледжу культури, вул.. Миколи
Леонтовича,52 в м.Тульчин Вінницької області.*

м.Тульчин

13 січня 2021р.

Комісія у складі:

Директор

Трачук Л.Д.

Завгосп

Козел Ю.О.

Представники організації, що проводять обстеження:

Експерт з технічного обстеження
будівель та інженерних споруд
(сертифікат АЕ №002655)

Біневский М.В.

Провели обстеження технічного стану, відповідно ДБН В.2.2-40:2018
«ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД», вхідної групи до приміщень будівлі
Тульчинського фахового коледжу культури, вул.. Миколи Леонтовича,52 в
м.Тульчин Вінницької області, склали даний акт:

Основні конструкції, що обстежувались:

- *вхідна група до приміщень будівлі Тульчинського фахового коледжу культури,
вул.. Миколи Леонтовича,52 в м.Тульчин Вінницької області.*

Результати обстеження:

В процесі проведення обстеження вхідної групи до приміщень будівлі Тульчинського фахового коледжу культури, вул. Миколи Леонтовича, 52 в м. Тульчин Вінницької області було виконано заміри конструкцій. Перепад висот між підлогою приміщень та покриттям двору складає 0,1 м.

Ширина дверного прорізу (входу в приміщення) складає 1,20 м. Дверний блок влаштовано металопластиковий з армованого профілю ПВХ. Двері двополі, розпашні, з заповненням сендвіч-панелями та склопакетом. Поріг влаштовано з алюмінієвого профілю висотою 0,025 м. Розміри дверного прорізу відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Пандус (розміром 7,1+1,65 м x 1,25 м) з бетону, ганок покрито плиткою. Також габаритні розміри відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Над ганком навіс присутній.


Обмірні креслення будівельних конструкцій існуючої вхідної групи до приміщень будівлі Тульчинського фахового коледжу культури, вул. Миколи Леонтовича, 52 в м. Тульчин Вінницької області додаються.

Вхідна група відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Висновок:

Обстежена вхідна група до приміщень будівлі Тульчинського фахового коледжу культури, вул.. Миколи Леонтовича, 52 в м. Тульчин Вінницької області відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018. Доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі забезпечена.

Директор

 Трачук Л.Д.

Завгосп

 Козел Ю.О.

Представники організації,
що проводить обстеження:



 Біневський М.В.